



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: Az MVM Émász Áramhálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13., a továbbiakban: Kérelmező) által Pécel-Sülysáp-Nagykáta között 132 kV-os távvezeték és a Pécel 030/64 hrsz.-ú, valamint a Sülysáp 0404/18 hrsz.-ú ingatlanon új transzformátorállomás létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3. számú melléklet 76. pontja alapján.

Az ügy iktatószáma: PE-06/KTF/16986/2022

Az eljárás megindulásának napja: 2022. március 19.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Pecsenye Péter Tel: (06-1) 478 4400

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A Kérelmező által tervezett távvezeték Pécel déli irányban fekvő külterületén (Pécel, 030/64 hrsz.) tervezett új 132/22 kV-os transzformátorállomástól indul. Északkeleti irányban haladva a 24. és 25. sz. oszlopokkal keresztezi Maglód területét, majd ismét Pécel közigazgatási területén haladva éri el Sülysápot (30-56. sz. oszlopok). Kókára érve délkeleti irányban halad tovább (57-64. sz. oszlopok) a tervezett új 132/22 kV-os sülysápi új transzformátorállomás (Sülysáp, 0404/18 hrsz.) felé (Sülysáp 65, 66. sz. oszlopok), majd északnak, illetve keletnek fordulva Tápiószecső irányába tart (67-73. sz. oszlopok). Tápiószecső központjától északi irányban lesznek a 74-93. sz. oszlopok. Szentmártonkáta déli területe a 94-124. sz. oszlopokkal lesz érintve. A távvezeték végül a meglévő nagykátai transzformátorállomásba (Nagykáta, 0607/48 hrsz.) fut be a 125-128. sz. oszlopokkal.

A tervezett 132 kV-os szabadvezetékes nyomvonal teljes hossza 32,6 km.

A távvezetékek tartós területfoglalása 2431 m², használati korlátozás 114,75 hektár területet érint. A tartós területfoglalás megegyezik az oszlopalapok területével.

A légvezetékek mindenütt lakott területen kívül haladnak.

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 76. pontja – „Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) légvezetéknél 35 kV-tól” – alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

(a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

Pécel város, Maglód város, Süllyás város, Kóka község, Tápiószecső nagyközség, Szentmártonkáta nagyközség és Nagykáta város közigazgatási területén, a dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek>) közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyeztvedelmi-termeszettvedelmi-es-hulladegkaszalkodasi-foosztaly-pe-06-ktf-16986-1-2022>

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.